Директору Филиала №6 ПАО «МОЭК»

Фонсову Денису Евгеньевичу

Адрес: 115487, Проспект Андропова, д.36, корп.2

E-mail: filial6@moek.ru

От: Жилищно-строительного кооператива «Вильнюс»

ИНН: 7724180223 / ОГРН: 1037739296572

Юридический/фактический адрес:

115446, г. Москва, Коломенский проезд, д. 8, корп. 3

Тел.: +7 499 612 7522, E-mail: vilnusov@yandex.ru

Председатель Правления: Юркова Ирина Евгеньевна

Исх. № 105/26 от 23 октября 2026 г.

ЭКСТРЕННОЕ ОБРАЩЕНИЕ

в связи со сложившейся ситуацией о создании угрозы техногенной катастрофы в отопительный период, критического износа сетей.

Уважаемый Денис Евгеньевич!

Жилищно-строительный кооператив «Вильнюс», осуществляющий управление многоквартирным жилым домом по адресу: г. Москва, Коломенский проезд, д. 8, корп. 3, обращается к Вам в связи с возникновением прямой угрозы, срыва отопительного сезона и причинения крупного материального ущерба общедомовому имуществу и жизни граждан, Критическое состояние магистрали ГВС и теплосети: ТК-12-1- Коломенский пр-д д.8, к3 (теплосеть эксплуатируется 1982г. без капитального ремонта).

Требуется экстренная замена ветхих магистралей. Конечная часть участка - 7 метров трубопровода до первых запорных задвижек МКД в зоне ответственности ЖСК «Вильнюс». Прошу Вас оценить и составить смету на эти работы силами МОЭК и предоставить ЖСК «Вильнюс» коммерческое предложение. Проведение работ на теплосети ТК-12-1- Коломенский пр-д д.8, к.3 согласовано с директором 6 Филиала 6 Предприятия Вальчук Александром Ивановичем.

С уважением,

Председатель Правления ЖСК «Вильнюс» _____ / Юркова И.Е.


А К Т
разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей
и эксплуатационной ответственности сторон

г. Москва **от «_____»_____20__г.**

Мы, нижеподписавшиеся представители **ПАО «МОЭК»:**
Представитель Филиала №11 «Горэнергосбыт»: _____
Главный инженер Филиала № 6 - А.Л. Головлёв;
Потребитель: **ЖСК "Вильнюс"**, в лице _____
_____составили настоящий акт в том, что:

1. Границей раздела балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности сторон между ОАО «МОЭК» и потребителем является: *наружная стена дома 8 к.3 по Коломенскому проезду;*
2. Тепловые сети внутренней разводки принадлежат Потребителю в д.8,к.1,к.2,к.3 и им обслуживаются.
3. Транзитный трубопровод проходящий в д.8, к.4, по Коломенскому пр-ду. принадлежит Потребителю и им обслуживаются.
4. Тепловые сети от ЦТП 06-06-012 до здания по адресу: Коломенский пр-д д.8, к.3, принадлежат ПАО «МОЭК» и им обслуживаются.
5. Разрешение на производство работ Потребитель получает от Предприятия № 6 Филиала № 6 ПАО «МОЭК».

Схема присоединения зданий «Потребителя»
от ЦТП аб. № *06-06-012* (адрес: *ул.Ак.Миллионщикова, д.31 стр.2*)



Характеристика тепловых сетей:

Длина теплотрассы от ЦТП 06-06-012 до ТК-12-1	Lот. = 25,05 (м) Lгвс= 25,05 (м) L.цирк.= 25,05 (м)
Условный диаметр трубопроводов от ЦТП 06-06-012 до ТК-12-1	2Dу.от.= 150 (мм) Dу.гвс= 150 (мм) Dу.цирк.= 100. (мм)
Длина теплотрассы от ТК-12-1 до здания по адресу: Коломенский пр-д д.8 к.3	Lот. = 50,1 (м) Lгвс= 50,1 (м) L.цирк.= 50,1 (м)
Условный диаметр трубопроводов от ТК-12-1 до здания по адресу: Коломенский пр-д д.8 к.3	2Dу.от.= 150 (мм) Dу.гвс= 150 (мм) Dу.цирк.= 100 (мм)
Длина теплотрассы от стены здания до теплосчетчика по адресам: Коломенский пр-д. д. 8. к.3	Lот. = 7 (м) Lгвс= 7 (м) L.цирк.= 7 (м)
Условный диаметр трубопроводов от стены здания раздела до теплосчетчика по адресам: Коломенский пр-д. д. 8. к.3	2Dу.от.=150 (мм) Dу.гвс= 125 (мм) Dу.цирк.= 125 (мм)
Длина теплотрассы от стены здания до теплосчетчика по адресам: Коломенский пр-д. д. 8. к.2	Lот. = 7 (м) Lгвс= 7 (м) L.цирк.= 7 (м)
Условный диаметр трубопроводов от стены здания раздела до теплосчетчика по адресам: Коломенский пр-д. д. 8. к.2	2Dу.от.=150 (мм) Dу.гвс= 125 (мм) Dу.цирк.= 125 (мм)
Длина теплотрассы от стены здания до теплосчетчика по адресам: Коломенский пр-д. д. 8. к.1	Lот. = 7 (м) Lгвс= 7 (м) L.цирк.= 7 (м)
Условный диаметр трубопроводов от стены здания раздела до теплосчетчика по адресам: Коломенский пр-д. д. 8. к.1	2Dу.от.=150 (мм) Dу.гвс= 125 (мм) Dу.цирк.= 125 (мм)

Настоящий акт является неотъемлемой частью Договора теплоснабжения.

Представитель	**Главный инженер**	**Представитель**
Филиала №11	**Филиала № 6**	**Потребителя**
«Горэнергосбыт»	**А.Л. Головлёв**	
_____	_____	_____
_____	_____	
М.П.	М.П.	М.П.

Директор Предприятия № 6 **П.Г. Симонян**

Предприятие №6
Филиала №3 ПАО «МОЭК»
Пролетарский пр-т, д.8, корп.2, стр.3

Кассовый чек

Отделение Почты в вашем смартфоне

Квитанция № 64601

Касса № 115446.03
1 Конверт НИ С4 229*324 мм (самоклеящийся закрывающий клапан, для ресная сетка), цвет белый, СБМ
НДС 22%
50.00*1 шт. =50.00
E-mail Почты России: Client@russianpost.ru
Сайт Почты России: www.pochta.ru
ИТОГ =50.00
СУММА НДС 22% =9.09
БЕЗНАЛИЧНЫМИ =50.00
Кассир Оператор связи 1 класса Фурсова Оксана Анатольевна
АО "Почта России"
115446, Г.МОСКВА, КОЛОМЕНСКИЙ ПР-Д, Д.6, К.1
Место расчетов Отделение почтовой связи 115446
ЭН ККТ 0010630435129В
РН ККТ 0004725591006754
ИНН 7724490000
ФН 7380440903441377
ФД 8623
ФП 3879075330
ПРИХОД
23.10.26 15:03

Наименование документа: Чек
Номер операции RRN: 300454601545
Дата и время совершения операции: 23.10.2026 15:03:09
Идентификатор POS-терминала: Term.ID L0179720
APP.Label: MIR
Номер карты: **** **** **** 5182
Сумма операции: 662.77 RUB
Сумма вознаграждения: 0.00 RUB
Общая сумма операции: 662.77 RUB
AID: A0000006581010
Код авторизации: 566706
Тип операции: Оплата услуг банковской картой (покупка)
Результат выполнения операции: ОДОБРЕНО
Подпись клиента: _____
Подпись оператора: _____

Касса №: 115446.03

Кассовый чек

Отделение Почты в вашем смартфоне

Квитанция № 64607

Касса № 115446.03
Письмо 1 класса с объявленной ценностью
Отправитель: ЖСК ВИЛЬЯС
Филиал №6 ПАО МОСК
1 РПО № 11544625500732 0.00*1 шт. =0.00
НДС 22%
Отметки: С простым уведомлением, С описью
Масса: 0.035 кг
1 Плата за пересылку письма 1 класса с объявленной ценностью
268.40*1 шт. =268.40
НДС 22%
Сумма объявлен.цен. 2 руб.
1 Плата за объявленную ценность отправления 1 класса
0.07*1 шт. =0.07
НДС 22%
1 Плата за объявление ценности отправления 1 класса
79.30*1 шт. =79.30
НДС 22%
1 Простое уведомление о вручении 80.00*1 шт. =80.00
НДС 22%
1 Плата за проверку соответствия вложения описи
185.00*1 шт. =185.00
НДС 22%
Адресат: ФИЛИАЛ №6 ПАО МОСК
Адрес адресата: 115487, Москва г., Андропова пр-кт, д. 36, корп. 2
ИТОГ =612.77
СУММА НДС 22% =110.50
БЕЗНАЛИЧНЫМИ =612.77
Кассир Оператор связи 1 класса Фурсова Оксана Анатольевна
АО "Почта России"
115446, Г.МОСКВА, КОЛОМЕНСКИЙ ПР-Д, Д.6, К.1
Место расчетов Отделение почтовой связи 115446
ЭН ККТ 0010630435129В
РН ККТ 0004725591006754
ИНН 7724490000
ФН 7380440903441377
ФД 8622
ФП 3106671168
ПРИХОД
23.10.26 15:03

ф. 107
Изменения не допускаются

	Кол-во предметов	Объявленная ценность, руб
	1	1
	2	1
	3	2

(цифрами)

(подпись)

Должность почтового работника

(подпись почтового работника)

ПОЧТА РОССИИ
23 10 26 16
Оттиск КПШ
ОПС места приема

Публичное акционерное общество
«Московская объединенная
энергетическая компания»
(ПАО «МОЭК»)

Филиал № 6 ПАО «МОЭК»

Симферопольский бульвар, д. 25, кор.3, г. Москва
Российская Федерация, 117452
тел.: +7 (495) 587-97-06, факс: +7 (499) 619-55-33
e-mail: info@moek.ru, www.moek.ru
ОКПО 75562448, ОГРН 1047796974092, ИНН/КПП 7720518494/772602002

_____ № _____

на № _____ от _____

Председателю правления
ЖСК «Вильнюс»
И.Е. Юрковой

О ремонте трубопроводов
по адресу:
г. Москва, Коломенский проезд, д. 8, корп. 2

Уважаемая Ирина Евгеньевна!

В ответ на Ваше обращение от 23.10.2026 № 105 о ремонте трубопроводов тепловой сети по адресу: г. Москва, Коломенский проезд, д. 8, корп. 2, сообщаю.

Тепло и водоснабжение жилого дома по адресу: г. Москва, Коломенский проезд, д. 8, корп. 2 (далее – МКД) осуществляется от теплового пункта № 06-06-012 посредством тепловой сети, проложенной в коллекторе от камеры ТК-12-1 до МКД (далее – тепловая сеть). Данная тепловая сеть принадлежит и эксплуатируется ПАО «МОЭК» и находится в технически исправном состоянии.

Филиал № 6 ПАО «МОЭК» не имеет технической возможности выполнить работы по замене трубопроводов в зоне ответственности ЖСК «Вильнюс», в связи с чем направление Вам коммерческого предложения не целесообразно.

Директор **Д.Е. Фонсов**

В.Н. Легеньков
(495) 587-97-06 (доб. 63-19)

Документ зарегистрирован
11.11.2026

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ, ВЛАДЕЛЕЦ:
Фонсов Денис Евгеньевич
Сертификат:
01477B451779C0F6AB4DD6C813019F41AD